


Asbest Risicoboom

Versie 1.4; 11-02-2022

1. Start
2. Bepaling aantal monsters
3. Monster analyse
4. Hoofdgroep asbesttoepassing
5. Activiteit in de ruimte
6. Staat/ conditie asbest volgens inventarisatie-rapport
7. Gebruiksdoel ruimte
8. Inkadering
9. Wel/geen sloop bouwwerk/object
10. Actuele of historische beschadigingen
11. Ruimte(n) welke regelmatig wordt gereinigd
12. Blootstellingsmetingen
13. Risicoscore
14. Advies



Actueel risico (luchtmonsters)	Potentieel Risiko (kleefmonsters) ¹			
	0	1-100	101-500	>500
<200v/m ³ Chr. (+ Amf)	-	+/-	+	++
200 > v/m ³ < 2.000 Chr. (+ Amf)				
2.000 > v/m ³ < 10.000 Chr. (+ Amf)				
10.000 > v/m ³ < 1 mlj. Chr. (+ Amf)				
> 1 mlj. Chr. (+ Amf)				

¹ geen veeg of verzamelmonsters